

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий



Главное управление МЧС России по Владимирской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому
и Собинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор
наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«20» июля 2022г. № 1 0 2

Должностным лицом (должностными лицами): Инспектором ОНД и ПР по Петушинскому и
Собинскому районам- государственным инспектором Петушинского и Собинского районов по
пожарному надзору Гогловым Александром Андреевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и
Собинскому районам, (главного государственного инспектора Петушинского и Собинского районов по
пожарному надзору) Берсенева Ивана Сергеевича от 06.07.2022 № 102

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Ленина, д. 17
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в
отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 4 «Золотой ключик», 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 17, ИНН- 330900404, ОГРН- 1023302351632.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН,
присвоенная категория риска)


В ходе проведения
Выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия) выявлены следующие нарушения обязательных
требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p><u>На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на систему противопожарной защиты.</u></p> <p><u>Обеспечить наличие на объекте защиты технической документации на систему противопожарной защиты.</u></p>	<p>ст. <u>1.4.6.83</u> <u>Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54</u> <u>Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</u></p>	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный
государственный надзор



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Гонимов А.А.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт

(подпись)

Предписание для исполнения
получил представитель
контролируемого лица:

И.О. Гав

(подпись)



(фамилия, инициалы)

Милошкина ЕВ

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в
ознакомлении и получения
предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Должностное лицо государственного надзора (инспектор ОИД и ИП по Государственному и Областному районным государственным инспекциям Гостинского и Собинского районов по государственному надзору Государства Александр Александрович)
отказался ознакомиться с документом, выданным в соответствии с требованиями законодательства.

Участником специального расследования
(должность, фамилия, инициалы, дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании
Решения Государственного надзора государственной инспекции по Государственному и Собинскому районам, Государственного инспектора по Государственному и Собинскому районам по государственному надзору Виктории Юрьевны Сидоркиной от 06.07.2022 № 102

для и по решению с проведения контрольной (надзорной) мероприятия
По адресу: индекс 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Ленина, д. 17
(для проведения мероприятия (надзорного) мероприятия)

Исполнитель: *Сидоркина Виктория Юрьевна* контрольное (надзорное) мероприятие
подпись: *Сидоркина Виктория Юрьевна*
(подпись) (фамилия, инициалы)

Адрес: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 4 «Золотой ключик», 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Ленина, д. 17, ИНН-3305004004, ОГРН-1023302351612*
(фамилия, инициалы, должность, дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРН, ИНН, присвоенные контрольному лицу)


В ходе проведения
выявлены нарушения
(должность, фамилия, инициалы, дата рождения и номер документа, удостоверяющего личность) выявлены следующие нарушения законодательства:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Собинского района
детский сад №4 «Золотой ключик»
Юридический адрес:
601202, Владимирская область, город
Собинка, ул. Ленина, дом 17
ИНН 3309003404, КПП 330901001
ОГРН 1023302351632
БИК 011708377, ОКАТО 17250501000
тел. 8 (49242) 2-51-39, 2-51-60
e-mail: ds4zolotoy_klyuchik@mail.ru
Исх. № 82 от 18.08.2022


Инспектору ОНД и ПР по
Петушинскому и Собинскому районам-
государственному инспектору
Петушинского и Собинского районов по
пожарному надзору
Гоглову Александру Андреевичу
заведующего МБДОУ детский сад № 4
«Золотой ключик»
Филипповой Валентины Владимировны

ОТЧЁТ о выполнении нарушений

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «20» июля 2022г. № 102 были выполнены следующие мероприятия:

Пункт предписания	Отметка о выполнении
<p>п.1 На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты.</p>	<p>Выполнено</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА»</p> <p style="text-align: center;">Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад №4 "Золотой ключик"</p> <p style="text-align: center;">Расположено по адресу: 601202, Россия, Владимирская область, Собинский район, город Собинка, Ленина улица, д. 17.</p> <p style="text-align: center;">Исполнительная документация</p> <p style="text-align: center;">Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей на случай возникновения пожара</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> Исполнитель  ООО «Спецавтоматика» </div> <p style="text-align: center;">Шифр 08/2018 АПС</p> <p style="text-align: center;">г.Собинка 2018 г.</p> </div>

Заведующий



В.В.Филиппова

Подпись: *В.В. Филиппова*
19.08.2022